



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» марта 2023г.

12 час. 15 мин.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» ИНН 7602120643 ОГРН 1157627032474 категория риска: чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д. 17А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» марта 2023г. в 12 час. 45 мин.

по «27» марта 2023г. в 14 час. 05 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с « _____ » _____ Г. В _____ час. _____ мин.

по « _____ » _____ Г. В _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « _____ » _____ г. в _____ час. _____ мин.

по « _____ » _____ г. в _____ час. _____ мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Е.Г.Батина - главный специалист-эксперт, Е.Г. Винокурова - главный специалист-эксперт

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты: _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): Борисова Наталья Владимировна - физик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ярославской области», свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г. выдано Федеральной службой аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Смирнова Елена Викторовна Заведующий
Ледоуч, Детский сад №2
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с « 27 » марта 2023 г.

по « 27 » марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) инструментальное исследование

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

С « 27 » марта 2023 г.
ПО « 27 » марта 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Не требуется

11. При проведении профилактического визита было установлено:

[illegible]

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 27.03.2022,
протокол от 27.03.23 № 206/р

нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)
главный специалист - эксперт Ватимо Я.

главный специалист - эксперт Винокуров Е.И.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Е. Ку

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.03.23 13.30

(дата, время)

Leaf

(подпись)


завдання

(должность)

Е.В. Луириова

(ФНО)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул.Чкалова,д.4 Телефон, факс: (4852)73-62-69, факс (4852)73-20-52 E-mail mail@fguz.yar.ru ОГРН 1057601089798; ИНН/КПП 7606053148/760601001	Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU. 0001 510110
Место осуществления деятельности: 150054, г. Ярославль, ул.Чкалова,д.4 Телефон, факс: (4852)73-62-69, факс (4852)73-20-52 E-mail mail@fguz.yar.ru	УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательного лабораторного центра  Н.А. Зайцева 27 MAR 2023 МП

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ № 206/ф**

Наименование объекта, где производились измерения (отбор проб)	МДОУ Детский сад № 2, г. Ярославль, ул.Строителей, д.17-а
Заказчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, г. Ярославль, ул. Войнова, 1
Сотрудник, проводивший измерения (отбор проб) в присутствии заказчика (уполномоченного представителя заказчика), представителя Управления Роспотребнадзора и др. лиц	Эксперт-физик Борисова Н.В. в присутствии заместителя заведующего по АХР Боровинской Е.Н.
Акт измерения	Акт № 206/ф от 27.03.2023г. с 11.30
Цель, основание для измерения (отбора проб)	плановый контроль, поручение № 294 от 03.03.2023 г. вх.№ 76-20/20/1239-32 от 07.03.2023г.
НД на оценку проводимых измерений	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на метод (методику) измерения (отбора проб)	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
Дополнительные сведения	-

Протокол составлен в 3 экземплярах

Результаты измерений относятся исключительно к объекту, на котором проведены измерения.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен (полностью или частично) без разрешения
испытательного лабораторного центра

Результаты измерений с приписанной погрешностью (неопределенностью)

Напряжение сети: $U_1 = 222 \text{ В}$ $U_2 = 223 \text{ В}$
(в начале измерения) (в конце измерения)

Наличие естественного освещения - да

Состояние осветительной установки - проведена чистка светильников.

Температура в помещениях от +21,2°C до +22,4°C, относительная влажность от 45,1% до 48,7%

Протокол № 206/ф

№ конт роль ных точек	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная)- высота от пола	Освещенность, лк измеренная (средняя)				Неопреде- ленность измерений , лк	Освещенность, лк нормируемая		
			комбинированное освещение		общее освещение	комбинированное освещение		общее освещение		
			общее	общее и местное		общее			общее и местное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Группа "Дельфинчик"									
	Средняя									
	Игровая									
	количество светильников-6									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0			430	26			400	
	точка 2	Г-0,0			431	26			400	
	точка 3	Г-0,0			428	26			400	
	Раздевалка									
	количество светильников-5									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0			214	13			200	
	точка 2	Г-0,0			215	13			200	
	Группа "Звездочки"									
	Младшая									
	Игровая									
	количество светильников-6									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0			426	26			400	
	точка 2	Г-0,0			427	26			400	
	точка 3	Г-0,0			429	26			400	

Результаты измерений относятся исключительно к объекту, на котором проведены измерения
Настоящий протокол не может быть воспроизведен (полностью или частично) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 206/ф

протокол № 206/Ф

№ конт роль ных точек	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная)- высота от пола	Освещенность, лк измеренная (средняя)				Неопреде- ленность измерений , лк	Освещенность, лк нормируемая		
			комбинированное освещение		общее освещение	комбинированное освещение		общее и местное		
			общее	общее и местное		общее			общее и местное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Раздевалка									
	количество светильников-8									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0				219	13		200	
	точка 2	Г-0,0				224	13		200	
	Группа "Юнга" (средняя)									
	Игровая									
	количество светильников-6									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0				427	26		400	
	точка 2	Г-0,0				426	26		400	
	точка 3	Г-0,0				431	26		400	
	Раздевалка									
	количество светильников-3									
	кол-во ламп в светильнике-2									
	тип ламп -люминесцентные									
	точка 1	Г-0,0				240	14		200	
	точка 2	Г-0,0				222	13		200	

Средства измерений, сведения о поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			номер, от (дата)	срок действия до (дата)
1	2	3	4	5
1	Прибор комбинированный "ТКА 04/3	.02640	С-ГД/09-12-22/207949356	08.12.2023г
2	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (мод 23)	23428	С-ГД/06-06-22/161729107	05.06.2023г
3	Мультиметр цифровой MS 8229	.11030059141	сертификат № 24/084940	21.09.2023 г

Заведующий лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений

Колесов А.А.
Ф.И.О.

подпись