



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«13» февраля 2019 г.  
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 7**

В период с 10 час. 30 мин «17» января 2019 года по 17 час. 00 мин. «13» февраля 2019 года по адресу: 150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д. 17 а.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевич от «11» января 2019 года № 7

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2».

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 30 мин. «17» января 2019 года по 17 час. 00 мин. «13» февраля 2019 года (20 дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Смирнова Елена Викторовна 11.01.2019 г. 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №2» Смирнова Елена Викторовна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» представляет собой отдельно-стоящее 2-х этажное здание с подвалом (данное здание принадлежит на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад № 2 на основании приказа №6/599 от 14.04.2016 г.). Здания II степени огнестойкости, стены кирпичные. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 2015 году. Отопление центральное водяное. Здания детского сада оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «КОНТАКТ» от 29.12.2018 г. №5/18-12. В здании располагается двенадцать групповых ячеек. В здании имеется внутренние пожарные краны в количестве 10 штук. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 31.10.2018 г. При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность



			за совершение нарушений
1.	Пожарные дымовые извещатели в помещении холодного цеха (помещение №66 по тех. паспорту от 16.12.2015 г.), в помещении овощного цеха (помещение №53 по тех. паспорту от 16.12.2015 г.) закрыты пластиковыми колпаками.	ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 1.4, 1.8 РД 009-02-96	МДОУ «Детский сад №2»
2.	Помещение кладовой сухих продуктов (помещение №45 по тех. паспорту от 16.12.2015 г.) не оборудовано дымовыми пожарными извещателями.	п. 61 ППР в РФ; прил. А п. А4, таб. А3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 4 таб. 3 НПБ 110-03	МДОУ «Детский сад №2»
3.	Представленный расчет первичных средств пожаротушения на помещения в здании сделан на основании отмененного нормативного документа (ППБ-01-03), без учёта требований действующих нормативно-правовых документов.	п. 466, 468 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад №2»
4.	Пожарные дымовые извещатели в помещении электрощитовой (помещение №72 по тех. паспорту от 16.12.2015 г.) закрыты пластиковыми колпаками.	ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 1.4, 1.8 РД 009-02-96	МДОУ «Детский сад №2»
5.	Не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на путях эвакуации - не оборудованы уплотнениями в притворах двери лестничных клеток на 2-м, 1-м этажах.	п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п.6.18*, 7.1 СНиП 21-01-97*.	МДОУ «Детский сад №2»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 13.02.2019 года №7/1/1;
2. Проверочный лист от 13.02.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«13» февраля 2019 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Смирнова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)