



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МДОУ «Детский сад № 2»  
Е.В. Смирнова  
"14" апреля 2021г.

**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 01.01 /2/**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса

150064, Ярославская область, город Ярославль, ул. Строителей, дом 17а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **4784,9** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **10474,0** кв. м

1.4. Год постройки здания **2015**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта \_\_\_\_\_, капитального ремонта \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 150064, Ярославская область, город Ярославль, ул. Строителей, дом 17а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования мэрии города Ярославля

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
город Ярославль, Волжская набережная, дом 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), дополнительное образование детей

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) **270**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**Автобусы: 10,11,18,23,25,8; маршрутное такси: 46,51,61,78,82,83,87,97.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **500** метров

3.2.2. Время движения (пешком) **5-8** минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет со звуковой сигнализацией.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет**

**нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет есть (описать)

**Территория выполняет условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию и по территории детского сада с учетом требований градостроительных норм:**

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках предусмотрена не менее 1,8м;

- Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%;

- Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепадов высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не превышает 0,04м. Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) **да.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалида (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	<b>Б</b>
	в том числе инвалиды:	<b>Б</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **доступен полностью избирательно.**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	необходим ремонт
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	необходим капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации) \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_ наименование документа и выдавшей его организации, дата прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Дата 17.08.2017

Сайт детского сада раздел доступная среда

[https://mdou2.edu.yar.ru/svedeniya\\_ob\\_obrazovatelnoy\\_organizatsii/dostupnaya\\_sreda.html](https://mdou2.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dostupnaya_sreda.html)  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01.04.2021г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от 01.02. 2021г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от 14.04.2021 г.



«Согласовано»  
Председатель ЯОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»  
Дзержинского района

*Трусов*

*Левина*