

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад № 2»

(МДОУ «Детский сад № 2»)

150064, г. Ярославль,

ул. Строителей, 17 а

ИНН / КПП 7602120643 / 760201001

ОГРН 1157627032474, ОКПО 33459653

(4852)50-11-59, факс 50-11-75

от «26» марта 2021 № 45

Ответ на представление об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

На Ваше представление от 19.03.2021г. сообщаем следующее:

№	Выявленные нарушения (из предписания)	Принятые меры
1	Дымовые пожарные извещатели АУПС в помещении временного хранения продуктов на 1-м этаже здания детского сада(позиция по тех.паспорту № 50), закрыты транспортировочными колпаками.	Исправлено, транспортировочные колпаки сняты.
2	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Приобретен Самоспасатель Шанс Е – 1шт.
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности от 01.02.2021г. не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	Исправлен
4.	Не оборудовано АУПС помещение обеденного зала персонала на 1-м этаже здания детского сада (позиция по тех.паспорту № 61)	Установлены обслуживающей организацией
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2-ого этажа здания детского сада при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	По мере финансирования
6.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой находится в неисправном состоянии.	Исправлено

Заведующий



Е.В.Смирнова