



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 61/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №2»
(далее по тексту – МДОУ «Детский сад №2»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 61 от «01» марта 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «05» марта 2021 года по 10 час. 00 мин. «19» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении МДОУ «Детский сад №2», осуществляющего деятельность по адресу: 150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д.17а.

в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад №2» Смирновой Елены Викторовны, заместителя заведующего МДОУ «Детский сад №2» по АХР Боровинской Елены Николаевны
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые пожарные извещатели АУПС в помещении временного хранения продуктов на 1-м этаже здания детского сада (позиция по тех. паспорту №50) закрыты транспортировочными колпаками	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. ч.1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	15.03.2022г	
2.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов	п. 30 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.03.2022г	

	дыхания и зрения человека на каждого дежурного			
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности от 01.02.2021 г. не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.п. л) п. 393 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.03.2022г	
4.	Не оборудовано АУПС помещение обеденного зала персонала на 1-м этаже здания детского сада (позиция по тех. паспорту №61)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4 НПБ 110-03*	15.03.2022г	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2-ого этажа здания детского сада при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. «б» п. 17 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 1.1, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 25-ст)	15.03.2022г	
6.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой находится в неисправном состоянии.	п. 24, 29 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.03.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 20 21г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №2» Смирнова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 20 21г.

✓ Смирнова
 (подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить указанные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места массового нарушения	Ссылка на пункт (абзац) статьи и наименование законодательного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Дата исполнения	Исполнено
1	Данные пожарные инспекции ЛУПС в помещении детского сада хранения продуктов питания и мебели детской мебели в группе для мальчиков. Не обеспечены противопожарные средства.	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2009 № 744) и 22.05.2008 г. № 133-ФЗ	15.01.2022г.	
2	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания в здании детского сада от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов	п. 30 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2009 № 744)		